



## UWAGA

Z szafy windy należy wyprowadzić obwód oświetleniowy do szybu windowego. Oświetlenie w szybie windowym powinno być rozmieszczone w następujący sposób: w odległości nie większej niż 0,5 m od najniższej i najwyższej części szybu i pomiędzy nimi nie powinno być więcej niż 7m. Oświetlenie na przystankach na poziomie podłogi musi wynosić min. 50 lux.

MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
W BUDYNKU OEI i ZK  
W WARSZAWIE, PRZY UL. RZYMOWSKIEGO 36

INWESTOR:  
OŚRODEK EDUKACJI  
INFORMATYCZNEJ  
I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW  
02-026 Warszawa  
ul. Raszyńska 8/10

RZUT PIWNIC  
INST. ELEKTRYCZNE

SKALA 1:100

PROJEKTANT INSTALACJI:  
"EL-MARK"  
ZOFIA SKRZYPCZAK  
UL. UMIŃSKIEGO 3 m 30  
03-984 WARSZAWA  
TEL. 022-406-14-60;

RYSUNEK  
NR **E-4**

PROJEKTOWALI:	NR. UPR.	DATA I PODPIS
inż. EDWARD SOBOŃ	MAZ/IE/2641/02	
ZOFIA SKRZYPCZAK	ST-649/82	